

## LAUSUNTO

Lähetäjä

Sipoon Vammaisneuvosto

Sipoo 3.9.2024

Vastaanottaja	Sipoon rakennusvalvonta PL 7 04131 SIPOO
Toimija	Sipoon kunta /Sibbo kommun (0203533-8)
Kohde	Sipoo muut viranomaiset Opintie 1, Sipoo.
Toiminnan nimi	Sipoon rakennusvalvonta
Toiminta	Rakennusvalvonta (Etl)

### Asia

## LAUSUNTO

Liikuntahallilaajennus, joka rakennetaan koulun yhteyteen. Haetaan lupaa kokoontumistilakäyttöön.

Vanha koulun, Miilin koulu, liikuntasali muutetaan kulttuuri-, taitoliikunta- ja tanssisaleiksi. Liitosalueelta puretaan nykyisiä ulkoseinärakenteita. Vanhan salin yhdessä olevat puku- ja varastotilat huolto maalataan.

Sipoon kunnan rakennusvalvonta on pyytänyt Sipoon Vammaisneuvostolta lausuntoa koskien rakennushanketta, joka kuvattu hakemuksessa seuraavasti: ”Rakennetaan liikuntahallilaajennus olevan koulun yhteyteen. Vanha koulun liikuntasali muutetaan kulttuuri-, taitoliikunta- ja tanssisaleiksi. Liitosalueelta puretaan nykyisiä ulkoseinärakenteita. Vanhan salin yhdessä olevat puku- ja varastotilat huolto maalataan.”.

Sipoon Vammaisneuvosto on tutustunut sille toimitettuihin suunnitelmiin ja asema- ja pohjapiirustuksiin 3.9.2024.

Todetaan seuraavat asia sekä kysymykset:

### Pysäköintialue

- Invaparkkipaikat 2 inva parkkipaikka luiskan alapäässä on hyvä. 5 LE-pysäköintipaikkaa on vähäistä. Onko riittävä iltakäytölle? Esim jos tulee liikuntaesteinen ryhmä.

### Rakennus

- Ulko-ovien automatiikka, piirustuksista ei käy ilmi minkälaiset ovet kyseessä sekä onko pyörätuolissa istuvan henkilön mahdollista itse avata ovea. Tämä esteettömyys tulisi varmistaa.

- Teräsluiska, luiskan pinta oltava liukuesteininen, jotta turvallinen liikkuminen toteutuu. Luiskien ylätasanteilla tulee olla riittävästi tilaa suurikokoisten apuvälineiden kääntymiselle ovesta sisälle. Luiskan kaltevuus täytettävä ehdot, jotka liitteessä mainitaan. <https://www.sujuva.info/luiska-ulkotilassa/>
- Kynnys ulko-ovessa, onko korkeuseroa kynnyksen kohdalla? Piirustuksista tätä asiaa ei käy ilmi. Ero oltava alle 2,5 cm.
- Laajennukseen tulee yksi uusi esteetön wc- / pukutila. Onko tämä wc tila, riittävän suuri, että myös sähkömopo käyttävä ihminen pääsee liikkumaan esteettömästi wc tilassa?
- Jokaisessa pukuhuoneessa oltava inva wc.
- Juhlasalin vierailijoille oltava 1 inva wc, joka ei ole pukuhuoneessa, vaan ”juhlaväelle”.
- Lattiat” vanhasta liikuntahallista tehdään ”tanssilattia” Todettava että pyörätuolissa istuva henkilöllä voi olla vaikeuksia liikkua muovi/kumi pintaisella lattialla. Olisi hyvä, jos voisi olla parketti tai muu kova pinta jos kyse tanssilattiasta.
- Esteetömiä pelastu reittejä ei löydy piirustuksista? Miten niitä on suunniteltu.
- Pukuhuoneet, pyörätuolissa istuva henkilöllä ei voi käyttää kaappia. Miten tätä on ajateltu huomioida?

Sipoon Vammaisneuvosto

Monica Ståhls-Hindsberg pj, Tuula Räikkönen jäsen,