

## Rakennus- ja ympäristövaliokunnan kokous 11.12.2025

### Eriävä mielipide / Johanna Muurinen

Rakennus- ja ympäristövaliokunnan olisi tullut jättää Sipoon kunnan ympäristöviranomaisen laatima lausunto Fingrid Oyj:n 400 kV Porvoo Anttila – Vantaa Länsisalmi voimajohtohankkeen YVA-selostuksesta (UUDELY/1157/2024). Tätä lausuntoa varten oli laadittu perusteellisempi selvitys eri linjavaihtoehtojen ympäristövaikutuksista kuin mitä Kunnanhallituksen kokouksessa oli käytössä. Selvityksen perusteella VE5/II-vaihtoehdosta on vähiten kielteisiä ympäristövaikutuksia, kun taas VE1/II ja VE2/II-reittivaihtoehdot kulkevat luonnonarvoiltaan merkittävimällä alueella. V1/II-linjaus lisää luonnonvaraisten eläinten elinympäristöjen pirstoutumista ja lisää lintujen törmäysriskiä voimajohtoihin. VE5/II-vaihtoehto taas kulkisi jo rakennetussa ympäristössä. Lisäksi tämä vaihtoehto olisi myös huoltovarmuuden kannalta parempi, sillä päällekkäin kulkevien linjojen tapauksessa (V1-linjaus) toisen rikkoutuessa myös toinen on pois käytöstä, eli tällöin vaihtoehdossa VE1/II molemmat 400 kV:n linjat olisivat pois käytöstä.